

Wrocław, dnia 5 lutego 2019 r.

Odpowiedź na pytanie Wykonawców

Pytanie:

Czy w zakresie postępowania jest wykonanie inwentaryzacji całego budynku tj. rzuty, przekroje, Czy dysponują Państwo projektami w wersji dwg i zinwentaryzować należy same instalacje przeciwpożarowe tj. hydranty, instalacje detekcji pożaru, SUG, gaśnice itp.

Odpowiedź:

Ze względu na złożoność przeprowadzonych w budynku DUW w czasie ostatniej dekady inwestycji budowlanych, należy założyć, że posiadane przez Urząd rzuty i przekroje architektoniczne wymagają aktualizacji. Ponadto Dolnośląski Urząd Wojewódzki nie posiada w swoich zasobach projektów w wersji dwg.

Dla prawidłowej realizacji projektu nowej koncepcji zabezpieczenia ppoż. obiektu potrzebne jest wykonanie pełnej inwentaryzacji przestrzeni budynku przy pl. Powstańców Warszawy 1 we Wrocławiu.

Wymaga to:

1. Utworzenia nowych rzutów architektonicznych ze szczegółowym podziałem pomieszczeń i korytarzy.
2. Sprawdzenia rodzaju i stanu istniejących oddzieleń ppoż. na granicach stref przeciwpożarowych.
3. Wyszczególnienia istniejących kanałów wentylacyjnych wewnątrz gmachu oraz sprawdzenia stanu ich aktualnych zabezpieczeń ppoż.
4. Sprawdzenia stanu zabezpieczeń przepustów instalacyjnych.
5. Inwentaryzacji instalacji przeciwpożarowych tj.: hydrantów, instalacji detekcji pożaru, SUG, gaśnic itp.

ZASTĘPCA DYREKTORA BIURA
Administracji i Logistyki

Piotr Brzuzek