



### DECYZJA Nr 7/22

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.), art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane* (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.) w związku z art. 15 ust. 1, ust. 3, ust. 4, ust. 4a i ust. 5, art. 12 ust. 1, art. 34 ust. 1, ust. 2 i ust. 3, art. 38 pkt 2 lit. zg, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. *o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu* (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1836, zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1261) po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę i rozbiórkę, złożonego w dniu 6 kwietnia 2022 r., uzupełnionego pod względem formalnym w dniu 4 maja 2022 r.,

**zatwierdzam projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno – budowlany  
oraz udzielam pozwolenia na budowę i rozbiórkę  
na rzecz:**

**Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z/s w Warszawie  
ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa**

dla zamierzenia budowlanego polegającego na **budowie dwóch nowych odcinków gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5MPa relacji Radkowice-Żarów wraz z rozbiórką dwóch istniejących odcinków gazociągu DN300 PN 6,3MPa relacji Radkowice-Żarów z wyłączeniem z eksploatacji dwóch rur ochronnych/osłonowych w m. Rakoszyce i Zastruże** w ramach zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej. Gaz. Radkowice-Żarów, usunięcie zwarć galwanicznych na gaz. DN300 w m. Rakoszyce i Zastruże”, przewidzianych do realizacji na nieruchomościach:

Lp.	Nr działki objętej inwestycją	AM	Obręb	Jednostka ewidencyjna
1	111	1	0020 Rakoszyce	021804 5 Środa Śląska
2	210	1	0020 Rakoszyce	021804 5 Środa Śląska
3	223/4	1	0020 Rakoszyce	021804 5 Środa Śląska
4	345/9	1	0020 Rakoszyce	021804 5 Środa Śląska
5	144/2	1	0018 Zastruże	021908 5 Żarów
6	130	1	0018 Zastruże	021908 5 Żarów
7	1	1	0006 Kruków	021908 5 Żarów
8	173	1	0006 Kruków	021908 5 Żarów

#### **Projekt budowlany opracowany przez:**

- mgr inż. Jerzego Heidera, posiadającego uprawnienia budowlane nr SLK/4262/PWOS/12 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wpisanego na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod nr SLK/IS/7767/12,
- mgr inż. Jacka Mańkę, posiadającego uprawnienia budowlane nr SLK/5669/PWOE/14 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wpisanego na listę członków Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod nr SLK/IE/8971/15.

Inwestycja winna być realizowana z zachowaniem następujących warunków, zgodnie z treścią art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 1 ustawy – *Prawo budowlane*:

1. W zakresie szczególnych warunków zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót:
  - a) budowę należy prowadzić zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz sztuką budowlaną z uwzględnieniem przepisów BHP,
  - b) inwestor winien spełnić wymagania określone w uzgodnieniach, opiniach branżowych i decyzjach wynikających z przepisów szczególnych.
2. Szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie: - - -
3. Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy *o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu*, pozwolenie na użytkowanie inwestycji w zakresie terminalu wydaje właściwy wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego na zasadach i w trybie uregulowanym w *Prawie budowlanym*, z uwzględnieniem przepisów ustawy *o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu*.
4. Kierownik budowy jest obowiązany prowadzić dziennik budowy.

Integralną część decyzji stanowi zatwierdzony przez Wojewodę Dolnośląskiego projekt zagospodarowania terenu – załącznik Nr 1.1 i zatwierdzony projekt architektoniczno - budowlany – załącznik Nr 1.2. Elementem projektu budowlanego jest również załącznik zawierający opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty – załącznik Nr 1.3.

**W myśl art. 34 ust. 1 ustawy *o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu*, decyzja niniejsza podlega natychmiastowemu wykonaniu.**

## U Z A S A D N I E N I E

W dniu 6 kwietnia 2022 r. do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynął wniosek Inwestora – Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Pana Jerzego Heidera, w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno – budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę i rozbiórkę dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie dwóch nowych odcinków gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5MPa relacji Radkowice-Żarów wraz z rozbiórką dwóch istniejących odcinków gazociągu DN300 PN 6,3MPa relacji Radkowice-Żarów z wyłączeniem z eksploatacji dwóch rur ochronnych/osłonowych w m. Rakoszyce i Zastruże w ramach zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej. Gaz. Radkowice-Żarów, usunięcie zwarć galwanicznych na gaz. DN300 w m. Rakoszyce i Zastruże”.

Pismem z dnia 22 kwietnia 2022 r. na podstawie art. 64 § 2 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego* tut. Organ wezwał Inwestora do uzupełnienia braków formalnych podania.

W dniu 4 maja 2022 r. wniosek o pozwolenie na budowę i rozbiórkę został uzupełniony o wskazane braki formalne.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 4 ustawy *o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu*, Wojewoda Dolnośląski zawiadomił o wszczęciu przedmiotowego postępowania w drodze obwieszczenia umieszczonego na tablicach ogłoszeń oraz w Biuletynach Informacji Publicznej, na stronach podmiotowych:

- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego od dnia 19 maja 2022 r. do dnia 2 czerwca 2022 r.,
  - Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej od dnia 19 maja 2022 r. do dnia 2 czerwca 2022 r.,
  - Urzędu Miejskiego w Żarowie od dnia 19 maja 2022 r. do dnia 2 czerwca 2022 r.,
- oraz w prasie o zasięgu ogólnopolskim (Puls Biznesu) w dniu 19 maja 2022 r.

Wnioskodawca oraz właściciele nieruchomości objętych wnioskiem, o wszczęciu postępowania zostali zawiadomieni pismem z dnia 17 maja 2022 r.

Powyższe spełniło zatem wymóg ustawy zawiadomienia o wszczęciu postępowania, wyrażony w wymienionym powyżej art. 8 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 4 omawianej ustawy z zastosowaniem normy wynikającej z art. 49 *Kodeksu postępowania administracyjnego*.

W trakcie postępowania administracyjnego, postanowieniem Nr 185/22 z dnia 17 maja 2022 r. tutejszy Organ nałożył na Inwestora obowiązek usunięcia nieprawidłowości występujących w przedłożonej dokumentacji poprzez:

1. Uzupełnienie 3 egzemplarzy projektu architektoniczno-budowlanego o oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektów zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Zgodnie z wymogiem art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy *Prawo budowlane* oświadczenie powyższe dołącza się m. in. do projektu zagospodarowania działki lub terenu i projektu architektoniczno-budowlanego. Wyjaśniono również, że prawidłowo sporządzone oświadczenie winno wskazywać bezpośrednio jakiego elementu projektu budowlanego dotyczy (projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego), winno również wskazywać imiona, nazwiska, numer uprawnień budowlanych lub numer decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych osób, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1a, biorących udział w opracowaniu projektu, do którego dołączone jest oświadczenie oraz projektantów sprawdzających, którzy dokonali sprawdzenia projektu, do którego dołączone jest oświadczenie (art. 34 ust. 3e pkt 1 i pkt 2 ustawy *Prawo budowlane*).
2. Uzupełnienie 3 egzemplarzy projektu zagospodarowania terenu – pkt 4 Projektowane zagospodarowanie terenu:
  - a) o pełne opisanie prac projektowych objętych przedmiotowym wnioskiem - należało odnieść się do projektowanych linii kablowych, drenażowych potencjałowych oraz anodowych przedstawionych w części rysunkowej projektu zagospodarowania terenu - §14 ust. 1 pkt 3 lit. a Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609, z późn. zm.);
  - b) o jednoznaczne podanie długości projektowanych gazociągów (w przedłożonym do zatwierdzenia projekcie zagospodarowania terenu użyto określenia „około”) - §14 ust. 1 pkt 3 lit. e rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;
  - c) o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - wyjaśniam że w przedłożonym projekcie zagospodarowania terenu odniesiono się do obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania terenu, wniosek natomiast został złożony w oparciu o ustawę o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu w związku z powyższym dla przedmiotowej inwestycji została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu.
3. Uzupełnienie 3 egzemplarzy projektu architektoniczno-budowlanego – o prawidłowo sporządzony pkt 4.1. i pkt 4.2. Parametry techniczne istniejącego/projektowanego odcinka gazociągu - należało wyjaśnić, że w ramach przedmiotowego zamierzenia budowlanego rozbierane są dwa gazociągi i projektowane są dwa gazociągi i odpowiednio dla tych gazociągów należy zrobić osobne zestawienia dotyczące parametrów technicznych (należało podać również konkretną długość projektowanych gazociągów) - §20 ust. 1 pkt 4 lit. c rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
4. Uporządkowanie zawartości elementów projektu budowlanego – wyjaśniono, że opinia geotechniczna winna być dołączona do projektu architektoniczno-budowlanego, a nie do załączników, zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 2 lit d ustawy *Prawo budowlane*.
5. Wyjaśnienie czy spełniony został warunek § 10 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640), zgodnie z którym w strefach kontrolowanych nie mogą rosnąć drzewa w odległości mniejszej niż 2,0 m od gazociągów o średnicy do DN 300 włącznie - wyjaśniono, że zgodnie z opisem znajdującym się na str.

21 projektu architektoniczno-budowlanego, przewiduje się potrzebę zabezpieczenia 10 drzew i drzewa te znajdują się bezpośrednio w pasie montażowym lub jego bezpośrednim sąsiedztwie. W przypadku nie spełnienia powyższego warunku należało przedłożyć stosowne odstępstwo od wymogu wyżej wymienionego przepisu § 10 ust. 4 ww. rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie, uzyskane w trybie art. 9 ustawy *Prawo budowlane*.

Uzupełniony w powyższym zakresie projekt budowlany należało złożyć w tutejszym Urzędzie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 czerwca 2022 r. pod rygorem wydania decyzji odmawiającej zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę i rozbiórkę.

W stosunku do nałożonych w/w postanowieniem obowiązków, Inwestor działający przez pełnomocnika Pana Jerzego Heidera, przy piśmie z dnia 27 maja 2022 r. usunął wskazane nieprawidłowości występujące w przedłożonej dokumentacji oraz złożył stosowne wyjaśnienia.

W toku postępowania administracyjnego pismem z dnia 17 maja 2022 r., tutejszy Organ wystąpił do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu z prośbą o zajęcie stanowiska zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy *Prawo budowlane* w związku z art. 106 § 1 ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego* dla omawianej inwestycji. W myśl z art. 39 ust. 3 *Prawa budowlanego* w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu w dniu 21 czerwca 2022 r. przy piśmie z dnia 20 czerwca 2022 r. (znak: WZA.5152.180.2022.EM) przesłał do tutejszego Organu egzemplarz projektu zagospodarowania terenu i egzemplarz projektu architektoniczno-budowlanego z przytoczeniem art. 39 ust. 4 ustawy *Prawo budowlane*, co uznaje się za brak zastrzeżeń do przedstawionych w projekcie budowlanym rozwiązań projektowych. Zgodnie z tym przepisem wojewódzki konserwator zabytków jest obowiązany zająć stanowisko w sprawie wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektów budowlanych w terminie 30 dni od dnia doręczenia. Niezajęcie stanowiska w tym terminie uznaje się jako brak zastrzeżeń do przedstawionych we wniosku rozwiązań projektowych.

Biorąc zatem pod uwagę całość materiału dowodowego, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Wojewoda Dolnośląski stwierdził co następuje.

W myśl art. 35 ust. 1 ustawy – *Prawo budowlane*, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawdza:

1. zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego z:
  - a) ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu,
  - b) wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*,
  - c) ustaleniami uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej;
2. zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi;
3. kompletność projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego, w tym dołączenie:
  - a) wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń,

- b) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b,
  - c) kopii zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7, dotyczącego projektanta i projektanta sprawdzającego,
  - d) oświadczeń, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 9 i 10;
4. posiadanie przez projektanta i projektanta sprawdzającego odpowiednich uprawnień budowlanych oraz aktualność zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7.

Przedłożony do zatwierdzenia projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno – budowlany dla omawianego zamierzenia budowlanego sporządzony został w sposób zgodny z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Pg-1/22 z dnia 4 stycznia 2022 r. (znak: IF-PP.745.93.2021.BZK) o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji polegającej na: „1. Budowie nowego odcinka gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5MPa relacji Radkowice-Żarów wraz z rozbiórką istniejącego odcinka gazociągu w/c DN300 PN 6,3MPa i wyłączeniu z eksploatacji pozostałej rury ochronnej w miejscowości Rakoszyce; 2. Budowie nowego odcinka gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5MPa relacji Radkowice-Żarów wraz z rozbiórką istniejącego odcinka gazociągu w/c DN300 PN 6,3MPa i wyłączeniu z eksploatacji pozostałej rury ochronnej w miejscowości Zastruże”.

Przedmiotowa inwestycji zaliczona została do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w myśl § 3 ust. 1 pkt 31 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie *przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. poz. 1839). W związku z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, z późn. zm.) na wniosek Inwestora Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu decyzją z dnia 17 września 2021 r., znak: WOOS.420.22.2021.AS.8, stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Decyzja powyższa nie zawiera uwarunkowań niezbędnych do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

Ponadto, odnosząc się do art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy – *Prawo budowlane*, uwzględniając oświadczenia projektantów i projektanta sprawdzającego, stwierdzono zgodność projektu zagospodarowania terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi.

Tutejszy Organ nie stwierdził również naruszeń w zakresie kompletności projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno – budowlanego oraz posiadania wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – wobec obowiązku wynikającego z art. 35 ust. 1 pkt 3 ustawy – *Prawo budowlane*. Dokumentacja zawiera m. in.:

- ostateczną decyzję Starosty Średzkiego z dnia 12 sierpnia 2021 r., znak: MID.7130.355.2021, wyrażającą zgodę na lokalizację gazociągu w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2020D (dz. nr 223/4dr) obręb Rakoszyce, zmienioną decyzją tego Organu z dnia 15 września 2021 r., znak: MiD.7130.407.2021;
- ostateczną decyzję Burmistrza Miasta Żarów z dnia 9 września 2021 r., nr 83/7200/2021, znak: GKil.7200.202.2021, wyrażającą zgodę na lokalizację sieci gazowej w pasie drogowym drogi gminnej dz. nr 130 obręb Zastruże,
- uzgodnienie przedmiotowej inwestycji na naradzie koordynacyjnej przeprowadzonej przez Starostę Świdnickiego – odpis protokołu z narady koordynacyjnej wraz z mapą w sprawie GKII.4040.233.2021 zakończonej w dniu 10 stycznia 2022 r.,
- uzgodnienie przedmiotowej inwestycji na naradzie koordynacyjnej przeprowadzonej przez Starostę Średzkiego – odpis protokołu z narady koordynacyjnej wraz z mapą w sprawie GKK.6630.273.2021 zakończonej w dniu 13 stycznia 2022 r.

Po przeanalizowaniu całości dokumentacji stwierdzono również, iż projekt budowlany został opracowany i sprawdzony przez osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane i legitymujące się aktualnymi na dzień opracowania projektu i jego sprawdzenia zaświadczeniami o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Fakt ten wynika ze znajdujących się w materiale dowodowym decyzji o nadaniu uprawnień oraz zaświadczeń właściwej izby samorządu zawodowego.

Wniosek Inwestora wraz z projektem budowlanym spełnia warunki określone w art. 32 ust. 1 i ust. 4, art. 33 ust. 2 oraz art. 34 ust. 3 ustawy – *Prawo budowlane*, niezbędne do wydania wnioskowanej decyzji.

Wobec powyżej powiedzianego, zgodnie z art. 35 ust. 4 ustawy – *Prawo budowlane*, orzekam jak na wstępie.

**Od decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego za pośrednictwem Organu wydającego decyzję w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia stronie, albo w terminie 14 dni od dnia, w którym zawiadomienie o jej wydaniu w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane, tj. w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło obwieszczenie o jej wydaniu w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.**

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

#### **ADNOTACJA DOTYCZĄCA OPŁATY SKARBOWEJ**

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1923, z późn. zm.) uiszczono opłatę skarbową w wysokości:

- 72 zł za pozwolenie wydawane na podstawie przepisów *Prawa budowlanego* na rozbiórkę obiektu budowlanego,
- 210 zł za pozwolenie wydawane na podstawie przepisów ustawy *Prawo budowlane* na budowę sieci gazowej o długości do 1 km,
- 51 zł za pełnomocnictwo (3 x 17 zł).

#### Załączniki Nr 1.1 – 1.3:

- 1 egz. (Inwestor);
- 1 egz. (DWINB);
- 1 egz. (IF.AB) – a/a;



Handwritten signature in blue ink over a red stamp of the Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego. The stamp text includes 'WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI' and 'ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU Infrastruktury'.

#### Otrzymują:

1. Pan Jerzy Heider – pełnomocnik Inwestora;
2. IF-AB a/a.

#### Do wiadomości:

1. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. J. E. Purkyniego 1, 50-155 Wrocław;
2. DUW IF Oddział Planowania Przestrzennego w/m (do sprawy: IF-PP.747.93.2021.BZK).